ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛ 1:25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ	ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ	ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
qw=2.00	0.24g	i=0.0°	200 kPa	H=3.00 m	**T3**



② Φ12/17.5, L=3.40 m

⑨ Φ12/17.5, L=1.25 m

⑩ 1Φ8/m², L=0.42–0.52 m

① Φ12/17.5, L=3.45 m



⑪ 1Φ14/m², L=1.00–1.40 m



③ Φ12/17.5, L=2.65 m

④ Φ12/15, L=2.60 m



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
①	0.50, 0.45, 2.50	Φ12/17.5	5.71	3.45	19.73	0.888	17.51
②	0.50, 2.90	Φ12/17.5	5.71	3.40	19.43	0.888	17.25
③	0.20, 0.58, 0.40, 1.27, 0.20	Φ12/17.5	5.71	2.65	15.13	0.888	13.43
④	0.20, 2.20, 0.20	Φ12/15	6.67	2.60	17.33	0.888	15.39
⑤	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	11.50	1.00	11.50	0.888	10.21
⑥	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	11.50	1.00	11.50	0.888	10.21
⑦	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	15.50	1.00	15.50	0.888	13.76
⑧	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	15.50	1.00	15.50	0.888	13.76
⑨	0.22, 0.52, 0.51	Φ12/17.5	5.71	1.25	7.14	0.888	6.34
⑩	0.10, 0.22–0.32, 0.10	1Φ8/m²	2.50	0.47	1.18	0.395	0.46
⑪	0.20–0.40, 0.20, 0.20–0.40, 0.20, 0.20	1Φ14/m²	2.30	1.20	2.76	1.208	3.34
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m)							121.67

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΩΣΗ	(m^2/m)	6.05
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ	(m^2/m)	7.55
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	(m^3/m)	0.26
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	(m^3/m)	1.84
ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	(kg/m)	121.67