

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΠΡΑΞΗ :** ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ  
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΥΠΟΕΡΓΟ 1:** ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ  
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**  
**CPV :** 45232421-9

## **Τεύχος 4: Κανονισμός Μελετών**

### **ΠΑΡΑΤΗΜΑ II : Εγγυήσεις εκροής**

**ΑΘΗΝΑ 2/10/2023.**  
**ΣΥΝΤΑΞΗ :**

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι  
Ιωάννινα, ... - ... - 2023

Δεσπ. Σιαμπίρη  
Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κος

Δημ. Τσιούμπος  
Πολιτικός Μηχ/κος

Περικλής Βούρδας  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ιωάννινα, ... - ... - 2023  
Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Η.

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχ/κος

Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Σ.Υ.	ΤΙΜΗ
1.	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΕΛ BOD <sub>5</sub> Αιωρούμενα στερεά SS Λίπη - έλαια Αμμωνιακά (NH <sub>4</sub> -N) Νιτρικά (NO <sub>3</sub> -N) Οργανικό άζωτο (ON) Ολικό άζωτο (TN) Ολικός φώσφορος (TP) Ολικά κολοβακτηριδοειδή  Υπολειμματικό χλώριο Διαλυμένο Οξυγόνο	  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l EC/100 ml  mg/l mg/l	  ≤10 ≤2 0 ≤2 ≤11 ≤2 ≤15 ≤2 ≤20 για το 90% των δειγμάτων  ≤0,5 ≥2	
2.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:			

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ