



Ημ/νία: 24/10/2019

Ημ/νία Έκδοσης 24/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τζιραίων 8-10
Ταχ. Κώδικας : 117.42 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παπαθανασίου
Ευ. Λούπου
Τηλέφωνο : 210.32.51.688-90
Fax : 210.32.50.448
E - mail : dabmm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών α) αρχιτεκτονικής και στατικής για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και του περιβάλλοντος αυτού χώρου και β) συντήρησης για την καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου του ως άνω τεμένους, Περιφέρειας Ηπείρου

- ΚΟΙΝ:**
- 1) Γραφείο Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
 - 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Πολιτισμού
 - 3) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Πλ. Καρύτση 12
105.61 - Αθήνα
 - 4) Γραμματεία του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου
Μπουμπουλίνας 20-22
101. 86 - Αθήνα
(συνημμένη γνωμοδότηση)
 - 5) Διεύθυνση Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 20-22
101.86 – Αθήνα
 - 6) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων μνημείων
Πειραιώς 81
105.53 - Αθήνα
 - 7) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Άρτας
Αράχθου 1 Άρτα
 - 8) Περιφέρεια Ηπείρου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταγματάρχη Παπακώστα 6
471.00 – Άρτα
 - 9) «Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών
μελετών – ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε» και
συνεργάτες
Έκτορος 8
152.35 Βριλήσσια
akampoli@geam-mnimeio.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

- 1.
- α. τον Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).
- β. το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018).
- γ. τον Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών.....Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
- δ. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- ε. του άρθρου 10 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών

Τομέων Υπουργείων»,

- στ. της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 (ΦΕΚ 485/Υ.Ο.Δ.Δ./26-07-2019) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
 - ζ. Τον Ν. 4622/2019 " «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
 - η. την υπ αρ' ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-1990 (ΦΕΚ 743/Β/1990) "Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών"
 - θ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/2004) "Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν.3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού"
 - ι. τον Ν.3378/2005 (Α' 203) "Κύρωση της... κληρονομιάς" αναθεωρημένη
2. Το ΒΔ 13-1-1938 «Περί κηρύξεως διατηρητέων ιστορικών Μνημείων» (ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938) με το οποίο το Ιμαρέτ έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
 3. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/184923/17342/3416/20-11-2015 έγγραφό της ΔΑΒΜΜ με το οποίο ζητήθηκε η σχετική στατική μελέτη.
 4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1424/23-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου.
 5. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΜΒΜΜ/242895/172548/1737/08-05-2019 έγγραφο της ΕΦΑ Άρτας, με το οποίο μας υποβλήθηκε συνημμένα η στατική μελέτη του θέματος, που συντάχθηκε από τον κ. Νικόλαο Παπαηλιού, Πολιτικό Μηχανικό.
 6. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΜΒΜΜ/277068/197260/1971/24-05-2019 έγγραφο της ΕΦΑ Άρτας, με το οποίο μας υποβλήθηκε συνημμένα η αρχιτεκτονική μελέτη του θέματος που συντάχθηκε από το «Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών – ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε» με συνεργάτη την κα Χριστίνα Παπαδημητρίου Αρχιτέκτονα, Αρχαιολόγο.
 7. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/350363/250177/3622/352/28-06-2019 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΚΑΣ η μελέτη Συντήρησης.
 8. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/356970/37114/2928/693/02-07-2019 έγγραφο της ΔΑΒΜΜ με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΚΑΣ η μελέτη αρχιτεκτονική - στατική για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ.
 9. Τις από 02-07-2019 εισηγήσεις της ΔΑΒΜΜ, της ΔΒΜΑ και της ΔΣΑΝΜ
 10. Την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη της με αριθ 27/02-07-2019 (Θέμα 4ο) σχετικά με το θέμα.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση μελετών: α) αρχιτεκτονικής και στατικής για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και του περιβάλλοντος αυτού χώρου και β) συντήρησης για την καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου του ως άνω τεμένους, Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Τα προτεινόμενα νέα οριζόντια διαζώματα να γίνουν με την τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στις ίδιες θέσεις των υφιστάμενων ξύλινων.
2. Να συσχετιστούν οι προτάσεις ενίσχυσης του μνημείου, που περιλαμβάνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη, με αυτές της στατικής (εξυγίανση και ενίσχυση εξωρραχίων, τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στα εσωράχια του θόλου κλπ).
3. Η ενίσχυση και αποκατάσταση των θολοδομιών να προκύψει μετά από τη διερεύνησή τους, όπως προτείνεται στη μελέτη, και η τελική πρόταση της αποκατάστασής τους να αποσταλεί στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, για την συμπλήρωση του φάκελου της μελέτης. Να μην ενισχυθεί η εσωτερική παρειά των θολοδομιών με μεταλλικές ράβδους ή ελάσματα, αλλά να γίνουν συρραφές της πλινθοδομής, καθώς και επάνω από το ασβεστοκονίαμα να διαστρωθεί πλαστικό γεώπλεγμα, αντί οπλισμένου υαλοπλέγματος.
4. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα της τοποθέτησης συστήματος μεταλλικών, ανοξειδωτων ελκυστήρων στο εσωτερικό του τεμένους.
5. Οι καθαιρέσεις και οι αναδομήσεις στο μνημείο να γίνουν σε περιορισμένη έκταση και στις περιοχές όπου τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εκτέλεσής τους. Επίσης, να απεικονισθούν στη σειρά των σχεδίων της πρότασης οι περιοχές των αναδομήσεων.

6. Να συμπληρωθεί η σειρά των σχεδίων των προτάσεων της στατικής μελέτης με τομές, στις οποίες να απεικονίζονται οι προτεινόμενες εργασίες, τόσο στο τέμενος, όσο και στο ΒΔ κτήριο.
7. Να κατατεθεί μελέτη εφαρμογής για την επανατοποθέτηση των μαρμάρινων κιόνων.
8. Να συνταχθεί μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
9. Να υποβληθεί η στατική μελέτη διαστασιολόγησης του φορέα των προτεινόμενων μεταλλικών στεγάστρων στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου.
10. Να μην κατασκευαστεί η προτεινόμενη πλάκα επί εδάφους στο ΒΔ κτήριο.
11. Να μην κατασκευαστούν οι νέοι προτεινόμενοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών (χώροι υγιεινής, αποθήκη, αναψυκτήριο) σε επαφή με το ΒΔ κτήριο και τον περίβολο του τεμένους. Νέοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών δύνανται να χωροθετηθούν πλησίον της νέας εισόδου. Το φυλακείο μπορεί να στεγασθεί εντός του ΒΔ κτηρίου.
12. Να μειωθεί το μήκος του στεγάστρου της νέας εισόδου, τουλάχιστον κατά το ήμισυ.
13. Να κατατεθεί μελέτη φωτισμού ανάδειξης του χώρου.
14. Όλα τα παραπάνω στοιχεία να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για την κατά νόμον έγκριση.
15. Να μην πραγματοποιηθεί υδροφοβίωση των δομικών υλικών των όψεων των στεγών και του θόλου.
16. Να προτιμηθεί η παρασκευή ενεμάτων με υδραυλική άσβεστο, αντί της εφαρμογής έτοιμων ενεμάτων του εμπορίου, για τη στερέωση των αυθεντικών επιχρισμάτων και του υποστρώματος των τοιχογραφιών.
17. Να μην χρησιμοποιηθεί ακρυλικός στόκος για την πλήρωση των τριχοειδών ρωγμών στα επιχρίσματα.
18. Να μην εκτελεστούν εργασίες που αφορούν στα νεότερα ξύλινα στοιχεία.
19. Το σύνολο του έργου να υλοποιηθεί υπό την εποπτεία των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Τμήμα Μελετών Β.Μ.Μ., ΔΑΒΜΜ
2. Σ. Παπαθανασίου, ΔΑΒΜΜ
3. Ευ.Λούπου, ΔΑΒΜΜ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ