

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Α.Α. 4.3.1.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.510.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘ. ΤΙΜΟΛ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ									
1	6.01.01N	Οριζόντιο Αντλητικό Συγκρότημα (Α3) Παροχής 290m ³ /h σε Μανομετρικό Ύψος 90m.	13	ΗΛΜ 21	Τεμ	4	28.000,00	112.000,00	
2	6.01.02N	Οριζόντιο Αντλητικό Συγκρότημα (Α4) Παροχής 475m ³ /h σε Μανομετρικό Ύψος 98m.	14	ΗΛΜ 21	Τεμ	3	48.000,00	144.000,00	
3	6.01.03N	Οριζόντιο Αντλητικό Συγκρότημα (Α6) Παροχής 660m ³ /h σε Μανομετρικό Ύψος 84m.	15	ΗΛΜ 21	Τεμ	2	43.000,00	86.000,00	
4	6.01.04N	Οριζόντιο Αντλητικό Συγκρότημα (Α7) Παροχής 280m ³ /h σε Μανομετρικό Ύψος 110m.	16	ΗΛΜ 21	Τεμ	2	38.000,00	76.000,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:	418.000,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ									
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες									
5	12.18.02	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	7	ΥΔΡ6630.1	Kg	21.958,90	2,01	44.137,39	
6	12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	1	ΥΔΡ 6651.1	Kg	3.464	4,80	16.627,20	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:	60.764,59
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ									
7	13.11.01.02N	Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως ονομαστικής πίεσης PN16, ονομαστικής διαμέτρου DN 200	2	ΗΛΜ 85	Τεμ	15	940,00	14.100,00	
8	13.11.01.01N	Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως ονομαστικής πίεσης PN16, ονομαστικής διαμέτρου DN 300	3	ΗΛΜ 85	Τεμ	4	1.200,00	4.800,00	
9	13.04.04.01N	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, ονομαστικής διαμέτρου DN 200, ονομαστικής πίεσης PN 16.	4	ΗΛΜ 22	Τεμ	16	980,00	15.680,00	
10	13.04.04.01	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, ονομαστικής διαμέτρου DN 250, ονομαστικής πίεσης PN 16.	5	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	5	1.180,00	5.900,00	
11	13.04.04.02N	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, ονομαστικής διαμέτρου DN 300, ονομαστικής πίεσης PN 16.	6	ΗΛΜ 22	Τεμ	23	1.450,00	33.350,00	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘ. ΤΙΜΟΛ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	13.15.01N	Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής διαμέτρου DN 200, ονομαστικής πίεσης PN 16.	8	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	16	415,00	6.640,00	
13	13.15.02.09	Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής διαμέτρου DN 250, ονομαστικής πίεσης PN 16.	9	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	5	450,00	2.250,00	
14	13.15.02.10N	Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής διαμέτρου DN 300, ονομαστικής πίεσης PN 16.	10	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	23	575,00	13.225,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:	95.945,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ									
15	15.14.01N	Φίλτρο Αναρρόφησης Αντλίας DN 250	11	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	3	650,00	1.950,00	
16	15.14.01N	Φίλτρο Αναρρόφησης Αντλίας DN 300	12	ΥΔΡ 6651.1	Τεμ	16	780,00	12.480,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:	14.430,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ									
17	66.20.01N	Ηλεκτρικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Α3-Α4)	17	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	93.000,00	93.000,00	
18	66.20.02N	Ηλεκτρικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Α6-Α7)	18	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	68.000,00	68.000,00	
19	66.20.03N	Ηλεκτρικός Πίνακας Μέσης Τάσης Α3-Α4	19	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	30.000,00	30.000,00	
20	66.20.03N	Ηλεκτρικός Πίνακας Μέσης Τάσης Α6-Α7	20	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	24.000,00	24.000,00	
21	65.10.51N	Μετασχηματιστής Ελαίου 1000 kVA	21	ΗΛΜ 52	τεμ.	3	23.800,00	71.400,00	
								ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Ε') :	286.400,00
									875.539,59

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ 875.539,59

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 157.597,13

ΣΥΝΟΛΟ 2 1.033.136,72

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 154.970,51

ΣΥΝΟΛΟ 3 1.188.107,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.418,58

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 615,34

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 4.033,92

ΣΥΝΟΛΟ 4 1.192.141,15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 25.600,79

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ2 1.217.741,94

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% 292.258,06

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.510.000,00

Πρέβεζα 10/10/2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΠΟΤΑΛΙΑ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Τ.Ε.Ε. 12347
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 53 Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
ΑΦΜ 134522837 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 75, 27100 ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 26210 35360 - ΚΩΝ. 6946438637

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πρέβεζα 17/10/2023

Πέτρος Βρέλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πρέβεζα 17/10/2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π. ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.

Χαράλαμπος Μπούρας
Πολιτικός Μηχανικός