



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ TV-R ΑΠΩΛΕΙΑ -1dB
	ΠΡΙΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - 4"-UTP/cat 6a
	ΕΠΙΤΟΧΙΟ / ΟΡΟΦΗΣ ΗΧΕΙΟ 6W RMS IP-54
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ WF1 ΜΕ ΔΥΟ DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ
	ΗΧΕΙΟ ΣΤΗΛΗ 30W RMS EN54-24 100V
	ΗΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PROJECTOR 30W RMS EN54-24 100V
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΠΟΥΤΟΝΕΡΑ 1 ΚΟΥΔΟΥΝΟΥ
	ΕΓΧΡΩΜΟ TFT MONITOR 7" TOUCH SCREEN
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4" Cat 6A
	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ OM4 4 ΖΕΥΓΩΝ
	ΚΑΛΩΔΙΟ [(2x0.75)+(4x0.22)] (ΓΙΑ ΣΕΡΠΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)
	ΚΑΛΩΔΙΟ 8x0.2x0.22 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ)
	ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ)
	ΟΜΟΑΞΙΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ75Ω ΤΥΠΟΥRG6
	ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΗΡΕΙΝ LCD 111 A++ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΟΜΟΑΞΙΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ75Ω ΤΥΠΟΥRG6
	ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LCD 115 A++ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΦΩΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
	ΝΗΧΗ FE180/Ε90 2x1,5mm²
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ PVC 2x0.50mm² ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου:

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ**  
**ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

κλίμακα: **1:50** χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

Ιωάννινα 26-09-2025  
Ο ΣΥΝΤΑΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΤΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα 26-09-2025  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ  
Τ.Δ.Π.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.