



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ TV-R ΑΡΩΔΕΙΑ -1dB
	ΠΡΙΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - 4"-UTP/cat 6a
	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ / ΟΡΟΦΗΣ ΗΧΕΙΟ 6W RMS IP-54
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΜΕ ΔΥΟ DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ
	ΗΧΕΙΟ ΣΤΗΛΗ 30W RMS EN54-24 100V
	ΗΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PROJECTOR 30W RMS EN54-24 100V
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
	ΕΓΧΡΩΜΟ TFT MONITOR 7" TOUCH SCREEN
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4" Cat 6A
	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ OM4 4 ΖΕΥΓΩΝ
	ΚΑΛΩΔΙΟ [(2x0.75)+(4x0.22)] (ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)
	ΚΑΛΩΔΙΟ 8x0.2x0.22 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ)
	ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ)
	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ KATHREIN LCD 111 Α++ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LCD 115 Α++ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΝΗΧΗ FE180/E90 2x1,5mm²
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ PVC 2x0.50mm² ΜΕ ΜΠΑΝΤΑΣ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**      περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου:      αρ. σχεδίου:

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ**  
**ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ**

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

κλίμακα: **1:50**      χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

Ιωάννινα 26-09-2025 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ιωάννινα 26-09-2025 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
 ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΙΔΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ	