



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ TV-R ΑΠΩΛΕΙΑ -1dB
	ΠΡΙΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - 4"-UTP/cat 6a
	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ / ΟΡΟΦΗΣ ΗΧΕΙΟ 6W RMS IP-54
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΜΕ ΔΥΟ DATA 4"-UTP/cat 6a
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ
	ΗΧΕΙΟ ΣΤΗΛΗ 30W RMS EN54-24 100V
	ΗΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PROJECTOR 30W RMS EN54-24 100V
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1 ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
	ΕΓΧΡΩΜΟ TFT MONITOR 7" TOUCH SCREEN
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4" Cat 6A
	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ OM4 4 ΖΕΥΓΩΝ
	ΚΑΛΩΔΙΟ [(2x0.75)+(4x0.22)] (ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)
	ΚΑΛΩΔΙΟ 8x0.2x0.22 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ)
	ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ)
	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΗΡΕΙΝ LCD 111 A++ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LCD 115 A++ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΦΩΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΝΗΧΗ FE180/Ε90 2x1,5mm²
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ PVC 2x0.50mm² ΜΕ ΜΠΛΕΝΤΑΖ

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**      περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου: **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ**      αρ. σχεδίου: **HA-05**

ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

κλίμακα: **1:50**      χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

Ιωάννινα 26-09-2025 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ιωάννινα 26-09-2025 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΣΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ	Ιωάννινα 26-09-2025 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
--	---	--