



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ "x" Watt

ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ [INLINE] ΠΑΡΟΧΗΣ: 150m³/h—ΕΣΩΤ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 3mmWG

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ (FLEXIBLE)

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ W.C. ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑΣ

2500W	1.120x0.055 (ΜxΠ)
2000W	0.955x0.055 (ΜxΠ)
1500W	0.755x0.055 (ΜxΠ)
1000W	0.555x0.055 (ΜxΠ)
750W	0.510x0.055 (ΜxΠ)
500W	0.430x0.055 (ΜxΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο:

ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

θέση:

ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

περιφέρεια:

ΗΠΕΙΡΟΥ

κατηγορία :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

θέμα - τίτλος σχεδίου:

αρ. σχεδίου:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΕ-05

στάδιο μελέτης:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κλίμακα:

1:50

χρόνος μελέτης:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Ιωάννινα 26-09-2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα 26-09-2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τ.Δ.Π.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Ιωάννινα 26-09-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Ιωάννινα 26-09-2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τ.Δ.Π.

