







ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ "x" Watt
	ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.
	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ [INLINE] ΠΑΡΟΧΗΣ: 150m³/h—ΕΣΩΤ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 3mmWG
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ (FLEXIBLE)
	ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ W.C. ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑΣ

2500W	1.120x0.055 (MxT)
2000W	0.955x0.055 (MxT)
1500W	0.755x0.055 (MxT)
1000W	0.555x0.055 (MxT)
750W	0.510x0.055 (MxT)
500W	0.430x0.055 (MxT)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου: **ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ** αρ. σχεδίου: **ΘΕ-06**

ΚΑΘΟΛΙΚΟ - ΚΑΤΟΨΗ

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

κλίμακα: **1:50** χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

Ιωάννινα 26-09-2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Δ.Π.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΗΔΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Δ.Π.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ