



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ "x" Watt
	ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.
	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & W.C.
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ [INLINE] ΠΑΡΟΧΗΣ: 150m³/h – ΕΣΩΤ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 3mmWG
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ (FLEXIBLE)
	ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ W.C. ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑΣ

2500W	1.120x0.055 (MxΠ)
2000W	0.955x0.055 (MxΠ)
1500W	0.755x0.055 (MxΠ)
1000W	0.555x0.055 (MxΠ)
750W	0.510x0.055 (MxΠ)
500W	0.430x0.055 (MxΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου:

**ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΟ - ΚΑΤΟΨΗ ΤΡΟΥΛΟΥ**

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

αρ. σχεδίου:

ΘΕ-07

κλίμακα: **1:50**

χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

Ιωάννινα 26-09-2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Δ.Π.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΣΑΝ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ