



| ΥΠΟΜΝΗΜΑ | |
|----------|---|
| | ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΟΥ 6kg |
| | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΙ CO ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |
| | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ NI-Cd ή NI-MH. |
| | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ NI-Cd ή NI-MH. |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 2.50m |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.20m |
| | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ φ19mm ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ |
| | ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΕ ΚΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ) LED ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

θέση: **ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ** περιφέρεια: **ΗΠΕΙΡΟΥ**

κατηγορία : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

θέμα - τίτλος σχεδίου: αρ. σχεδίου:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

στάδιο μελέτης: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

κλίμακα: **1:50** χρόνος μελέτης: **ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025**

| | |
|---|--|
| Ιωάννινα 26-09-2025 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ιωάννινα 26-09-2025 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π. |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΤΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. |
| | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. |