



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 6kg
	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΣΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΙ CO ΟΡΟΦΗΣ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΤΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ni-Cd ή Ni-MH.
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΤΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΦΥΓΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ni-Cd ή Ni-MH.
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 2.50m
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.20m
	ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ φ19mm ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΕ ΚΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ) LED ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

θέση: ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ

κατηγορία : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

θέμα - τίτλος σχεδίου: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

αρ. σχεδίου: ΠΥΡ-05

στάδιο μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κλίμακα: 1:50 χρόνος μελέτης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Ιωάννινα 26-09-2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Δ.Π.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα 26-09-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΣΙΔΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ